

Ta vare på skjemaene i beboerperm. Styret kan ta stikkprøver.

NAVN:

ADRESSE/LEILIGHET:

INTERNKONTROLL
BRANNVERN BEBOER

Oppgave	Ja/Ok	Nei	Merknader
Finnes det røykvarsler i boenheten og har du sjekket at det fungerer?			
Er røykvarslene eldre enn 10 år?			
Henger røykvarslene i taket?			
Skiftes batteri på røykvarslene regelmessig? 1. des. røykvarslens dag.			
Trenger du hjelp til å skifte batteri?			
Har boenheten din pulverapparat?			
Er håndslukkerutstyret vedlikeholdt og kontrollert? (Se tips)			
Er rømningsveiene ryddet? Minst 2 rømningsveier pr. boenhet.			
Slår dørene i rømningsveiene ut?			
Kan du åpne rømningsveiene fra innsiden uten bruk av nøkkel?			
Har boenheten din ildsted?			
Er ildstedet ditt kontrollert/godkjent?			
Er det synlige feil/mangler på skorstein/ildsted ditt?			
Oppbevarer du brannfarlig vare i boenheten din? (feks. gass skal ikke oppbevares i kjeller eller loft)			
Kjenner du borettslagets beredskapsplan og branninstruks?			
Ved eventuelt brann, trenger du assistanse for å rømme?			
Kjenner husstandens medlemmer til hva de skal gjøre dersom det oppstår brann?			
Er du kjent med oppmøtested ved brann?			

Tips!

Pulverapparat:

- Står måleren på grønt?
- vend apparatet minst en gang i året slik at den ikke klumper seg
- Er splinten på plass?
- Er det etterfylt ved bruk?

DATO:

SIGNATUR BEBOER: